

SwissDeck  
Ambachtsweg 14  
2964 LG GROOT-AMMERS

Deskundigenberichten

Stroefheidsmetingen\*

ESD - en ATEX vloermetingen\*

Druuten, 4 juli 2025

Product: SwissDeck SportDeck  
Meetlocatie: Ambachtsweg 14 2964 LG GROOT-AMMERS (MIJtech rapport 250147rv1).

**Product Certificaat: 250147 cv1**  
**Product: SwissDeck SportDeck**  
**Normen: NEN 7909-2022**  
**NEN-EN 14904 sport indoor**



Op grond van de uitgevoerde metingen d.d. 2 juli 2025 en de daarbij behaalde resultaten voldoet het product aan de eisen gesteld in de NEN 7909-2022 toepassing droog.

| Tabel resultaten<br>NEN 7909 2022 | Eis dynamische wrijvingscoëfficiënt<br>NEN 7909 | Gemiddelde dynamische wrijvingscoëfficiënt<br>meetserie meting 3 – 5 | Conclusie |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| mix droog                         | $\mu \geq 0,30$                                 | $\mu = 0,52$                                                         | voldoet   |
| Rubber droog                      | $\mu \geq 0,30$                                 | $\mu = 0,53$                                                         | voldoet   |

| Tabel resultaten<br>NEN-EN 14904 sport indoor | Eis wrijvingscoëfficiënt<br>SRT/PTV57droog | Gemiddelde dynamische wrijvingscoëfficiënt<br>meetserie meting 1 – 5 | Conclusie |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| SportDeck                                     | 80-110                                     | 108                                                                  | voldoet   |

De metingen zijn uitgevoerd op een vloerstaal.  
Het product dient conform advies en aanwijzing van de fabrikant aangebracht te worden.

Dit certificaat is gebaseerd op de informatie in het MIJtech rapport 25.0147rv1, d.d. 04-07-2025.  
De metingen zijn een momentopname. Het rapport is de basis tot het al dan niet verkrijgen van het certificaat. De gebruikte GMG200 en de meetvoetjes zijn gekalibreerd.

De eigenschappen van vloeren kunnen door gebruik, omstandigheden en slijtage veranderen.  
Het uitgangspunt is dat de vloer niet gewijzigd of overlaagd wordt, goed gereinigd wordt en normaal gebruikt wordt.

#### Product certificaat:

Productcertificaten zijn maximaal 5 jaar geldig of tot er een receptuur of productie wijziging plaatsvindt.

René Mijling

sr. Adviseur / expertise kunststofvloeren